



- NOTAS**
1. ESTA É A PRIMEIRA ETAPA DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DAS OBRAS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA. SERÃO EXECUTADAS AS OBRAS DE INSTALAÇÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÃO DO 6º PAVIMENTO, INCLUINDO AN O EQUIBOX.
  2. DEVERÁ SER RETIRADO O PARA RAIOS TIPO RADICANTO E DISPONIBILIZAR CONTROLE LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE TRANSPORTE.
  3. DEVERÁ SER INTERLIGADO CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DA GARAGEM (VER PROJETO SPDA) A CAIXA DE CONEXÃO ONDE SE ENCONTRA O CABO DE FIBRA ÓPTICA. DEVERÁ SER GARANTIDA A SEGURANÇA DE GARANTIA ATERRAMENTO PARA OS NOVOS ELEVADORES, O CABO TERÇA DO 6º PAVIMENTO E 95 MM².
  4. DEVERÁ SER CONSTRUÍDO CANALETA EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE CABO PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS EXISTENTES NA 2ª ETAPA PARA OS ALIMENTADORES DOS QUADROS DE ELÉTRICA ESSENCIAL AS TAMPA. PODERÃO SER DE CONCRETO MODULAR CALCULADA PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS OU DE CHAPA DE AÇO MODULAR PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS OU DE CHAPA DE AÇO MODULAR PARA OBSTACULOS AS CANALETAS PODERÃO SER SUBSTITUÍDAS PELA TUBULAÇÃO TIPO CANATEX LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O NÚMERO E BRITA MINIMA DAS TUBULAÇÕES PROJETADAS PARA A 2ª ETAPA.
  5. TODAS AS RECOMPOSIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O EXISTENTE.
  6. AS TERMINAÇÕES DOS DUTOS NAS PAREDES DEVERÃO SER REALIZADAS NA 2ª ETAPA DESEMPENHADAS AS OBRAS DE INSTALAÇÃO E PEDRESTRÉS.
  7. TODOS OS DUTOS DEVERÃO SER TESTADOS E MANTIDOS COM SONDIA.

**PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

PROJETO:	GARAGEM		
ESCALA:	INDICADA	PROJENHO RESPONSÁVEL:	CLAUDIO VIEIRA DE CARVALHO
UNIDADE:	CM	AUTOR DO PROJETO:	CLAUDIO VIEIRA DE CARVALHO
DATA:	AGO/2015	DIRETORIA:	CLAUDIO VIEIRA DE CARVALHO
OBRA:		OBRA:	50945 D
			50.945 D
REVISÃO:	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VISTO
RO	18/08/15	EMISSÃO INICIAL	
CLIENTE:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS		
ENDEREÇO:	RUA TOMAZ GONZAGA, 686 - LOUREDES - BELO HORIZONTE/MG		
PROJETO:	RUA TOMAZ GONZAGA, 686 - LOUREDES - BELO HORIZONTE/MG		

**OVOTEC**

01/02